

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
Муниципальное общеобразовательное автономное  
учреждение средняя общеобразовательная  
школа с. Лохвицы (МОАУ СОШ с. Лохвицы)  
ОГРН 1022800709766 ИНН 2811004144  
676804, Россия, Амурская область,  
Белогорский район, с. Лохвицы, ул. Школьная, д. 73  
Тел.: 8 (41641) 92-4-28. E-mail: val9421@yandex.ru  
Исх. № 09  
От « 20 » марта 2017 года


Прокурору Белогорского района  
В.А. Рощупкину

### ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению предписания от 29 марта 2017г. № 37 Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской  
области. Территориального отдела в Белогорском районе.

Довожу до вашего сведения, что мероприятия по устранению выявленных  
нарушений проводятся согласно плану (копия плана прилагается).

Директор МОАУ СОШ с.Лохвицы



И.И. Болдырева



«Утверждаю»

И.И. Болдырева

директор МОАУ СОШ с.Лохвицы

**ПЛАН  
мероприятия по устранению выявленных нарушений**

№ п\п	Выявленные нарушения	сроки мероприятия	ответственный
1.	<p><b>По адресу:</b> с.Лохвицы, ул.Школьная д.73: пол в спортзале с дефектами и механическими повреждениями, не допускающими проводить уборку влажным способом;</p> <p><b>по адресу:</b> с.Некрасовка, ул.Садовая 48 полы: в кабинетах № 6 , №7, №27, № 30, № 31, № 32, № 33 библиотеке, спортзал механическими повреждениями, не допускающими проводить уборку влажным способом;</p>	Приобретение материала для ремонта до 01.07.2017г. ремонт полов 01.08.2017г.	Завхоз, ЗВР
2.	<p><b>По адресу:</b> с.Лохвицы, ул.Школьная д.73: имеются потеки, шелушащаяся краска, не допускающими проводить уборку с применением дезинфицирующих средств;</p> <p><b>по адресу:</b> с.Некрасовка, ул.Садовая 48; спортзал, коридор второго этажа, кабинет № 31 имеются потеки, шелушащаяся краска, не допускающими проводить уборку с применением дезинфицирующих средств;</p>	приобретение материала для ремонта до 01.07.2017г. ремонт до 01.08.2017г.	Завхоз, ЗВР
3.	<p><b>по адресу:</b> с.Лохвицы, ул.Школьная д.73: кабинеты начальных классов (кабинеты № 8, 9, 10, кабинет 1-го класса оборудованы раковинами без подачи горячей воды, медицинский кабинет оборудован умывальникам «Мойдодыр» без подогрева воды;</p> <p><b>по адресу:</b> с.Некрасовка, ул.Садовая 48; кабинеты начальных классов (кабинеты № 8, 9, 10, кабинет 1-го класса оборудованы раковинами без подачи горячей воды.</p>	приобретение материала для ремонта до 01.07.2017г. ремонт до 01.08.2017г.	Завхоз, ЗВР
4.	<p><b>по адресу:</b> с.Лохвицы, ул.Школьная д.73: Искусственная освещенность на рабочих местах учеников не соответствует в кабинетах № 9; №10; №7; № 26; №27; №28; №23.</p> <p><b>по адресу:</b> с.Некрасовка, ул.Садовая 48; Искусственная освещенность на рабочих местах учеников не соответствует в кабинетах № 5; №6; №7; № 33; №31; №30.</p>	Отношение на МКУ ОО администрации Белогорского района	директор
5	<p><b>по адресу:</b> с.Некрасовка, ул.Садовая 48;</p> <p>Исследование пробы воды питьевой не соответствует нормам.</p>	до 01.05.2017г.	ЗВР
6.	<p><b>по адресу:</b> с.Лохвицы, ул.Школьная д.73:</p> <p>в местах присоединения каждой производственной ванны на пищеблоке и в моечной кухонной посуды к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20мм.от верха приемной воронки. Которая устроена выше сифонных устройств.</p>	01.08.2017г.	завхоз